

## Двери и люки для вентиляционных камер серия 5.904-4



Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Они изготавливаются утепленными и неутепленными. Утепленные двери (ДУс) и люки (ЛУс) в отличие от неутепленных (Дс и Лс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ). Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 - в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Крепление дверей и люков к стенам осуществляется приваркой рамы двери (люка) к металлической окантовке проема или закладным деталям. Тип покрытия - грунт ФЛ-03к.

### Условия эксплуатации

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150.

### Габаритные размеры

Обозначение	НхВ, мм	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Дверь Дс 0,9х0,4	1000х525	905х405	17,8
Дверь Дс 1,25х0,5	1375х650	1255х505	24,0
Дверь ДУс 0,9х0,4	1000х525	905х405	23,7
Дверь ДУс 1,25х0,5	1375х650	1255х505	33,6
Люк Лс 0,6х0,5	625х725	505х605	15,3
Люк ЛУс 0,6х0,5	625х725	505х605	20,2

